



Zn. spr.: ZG.270.1.13.2020

Niesulów, 12.01.2021 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ

Zamawiający Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle z siedzibą w Niesulowie, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) przekazuje poniżej wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na: „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie siedziby Nadleśnictwa Gidle w formie zaprojektuj i wybuduj”

1/ Czy Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej elektronicznej podpisanej podpisem kwalifikowanym i przesłanie na adres e-mail Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak.

2/ Czy Zamawiający jako spełniające wymagania PFU i SIWZ dopuści falowniki o następujących parametrach:

- 1. maksymalny prąd wejściowy 22 A**
- 2. THD < 3%**

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad 1. Zamawiający dbając o jak najwyższą jakość energii elektrycznej wprowadzanej do sieci nie wyraża zgody na zastosowanie falowników o wyższym współczynniku THD niż określony w PFU (czyli < 2,2%)

Ad 2. Zamawiający dopuszcza falowniki o innej wartości maksymalnego prądu wejściowego z zachowaniem zależności:
prąd wejściowy falownika > prądu zespołu lub zespołów podłączonych do niego paneli fotowoltaicznych w punkcie maksymalnej mocy.

JAN WIŚNIEWSKI

Nadleśniczy

[Podpisano elektronicznie]