


- LEGENDA :
- Ist. uziom otokowy z płaskowniką FeZn 30x4mm
 - Zwód pionowy z drutu ocynkowanego fi 8mm w wysokonapięciowej rurze izolacyjnej PCV
 - Zwód poziomy z drutu ocynkowanego fi 8mm na istniejących uchwytych odstępowych
 - Istn. złącze kontrolne w obudowie
 - Złącze rynnowe lub krzyżowe
 - Iglica o l-46m nad koniń - kpl.

<div><div><div>BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE</div><div>architektura • konstrukcja • inżynieria</div><div>ul. Mickiewicza 22a, 97 - 500 Radomsko</div><div>tel./fax 44 683 59 25, tel. kom. 784014019</div><div>e-mail: drzazgarobert@gmail.com</div></div></div>	Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - (DZ. U. Nr. 34/52 poz. 234). Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autora jest zabronione.		NR RYS. 1
	Remont budynku administracyjnego - Nadleśnictwo Gidle Niesulów 3, gmina Gidle		
	Instalacja odgromowa		
NAZWA RYSUNKU			elektryczna
PROJEKTOWAŁ (nr uprawnień)	inż. Robert Kucharski upr. LOD/0622/PWOE/06		podpis