



Niesulów, 04.11. 2020 r.

Zn. spr. S.20.2.5.2020

Strona Internetowa

**Zapytanie o cenę,
do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z
późn. zm.) nie stosuje się przepisów tej ustawy
/adresowane wyłącznie do przedsiębiorców/**

1. Organizator:

Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gidle z siedzibą w Niesulowie /adres: Niesulów 3, gm. 97-540 Gidle/, posiadające NIP 5730108480 zwane dalej Zamawiającym lub Nadleśnictwem.

2. Nadleśnictwo składa zapytanie o cenę w celu zawarcia umowy na „Sprzedaż i montaż pomp ciepła w celu ogrzewania budynku biurowego i budynku OSOML”.

3. Termin wykonania usługi:
od dnia zawarcia umowy do dnia 31 stycznia 2021 roku.

4. Miejsce realizacji umowy:
Niesulów 3, 97-540 Gidle (teren siedziby Nadleśnictwa Gidle).

5. Specyfikacja warunków wykonywania usługi:
Sprzedaż i montaż dwóch powietrznych pomp ciepła CO+CWU działających w systemie powietrze-woda o mocy grzewczej 16/20 kW wraz z niezbędnym wyposażeniem i podłączeniem do istniejącej instalacji C.O (z pozostawieniem dotychczasowych źródeł ciepła - obecna instalacja posiada dwa źródła ciepła: jedno w układzie zamkniętym – kocioł olejowy Viessmann o mocy 80 kW, a drugie w układzie otwartym – kocioł peletowy Eko-Plus o mocy 75kW – obecnie zasilających trzy budynki).

W celu realizacji zamówienia wykonawca zobowiązuje się dostarczyć oraz zainstalować w dwóch odrębnych budynkach dla każdego po:

1 sztuce identycznej pompy ciepła o mocy grzewczej 16/20kW o następujących parametrach:

Klasa energetyczna A+++ (zgodnie z Dyrektywą ErP, przy temp zasilania 35 stopni Celsjusza).

Praca pompy w przedziale temperatur -25 stopni Celsjusza do +40 stopni Celsjusza

Maksymalna temperatura zasilania 65 stopni Celsjusza
Poziom ciśnienia akustycznego 39 dB (w odległości 2m).
Opcjonalna możliwość podłączenia kaskadowego pomp ciepła
Certyfikat jakości EHPA Q
Certyfikat jakości HP KEYMARK
Sprężarka z wtryskiem pary
Modulowana moc grzewcza
Wbudowana taca ociekowa
Oraz odpowiednim osprzętem niezbędnym do prawidłowej pracy instalacji:
Wąż do skroplin z kablem grzejnym długości 1 m (wraz z włączeniem go do odpływu).

Sterownik z menu w języku polskim zapewniający sterowanie ogrzewaniem, chłodzeniem, produkcją ciepłej wody, dodatkowym źródłem ciepła z możliwością docelowego zdalnego sterowania przez Internet, system GSM i system zarządzania budynkiem.

Pompa zasilająca oraz pompa obiegowa

Materiał dodatkowy niezbędny do podłączenia instalacji (zawory, odpowietrzniki, naczynia przeponowe, kształtki, wyłączniki nadprądowe, skrzynki elektryczne itp.)

Zbiornik buforowy pojemności 500 litrów z węzownicą nieemaliowany.

Podłączenie hydrauliczne

Podłączenie elektryczne

Pierwsze uruchomienie oraz ustawienie pompy

Instruktaż z obsługi sterowania pompą dla dwóch osób wskazanych przez Zamawiającego do obsługi pomp.

Gwarancja przez okres 24 miesięcy

Zapewnienie bezpłatnego serwisu oraz czas reakcji serwisu w okresie trwania gwarancji w ciągu 24 godziny od momentu zgłoszenia oznak nieprawidłowego działania.

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie własnym staraniem, bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami.

7. Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien dokonać wizji terenowej miejsc, w których ma zostać wykonany przedmiot umowy. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną wizja terenowa dokonywana powinna być wyłącznie z zastosowaniem środków ochrony osobistej (maseczki ochronne/ przyłbice i rękawiczki jednorazowe). Chęć dokonania wizji oraz uzgodnienie terminu zgłaszać Zamawiającemu przynajmniej jeden dzień roboczy wcześniej pod nr tel. 733 559 929.

8. Wykonawcy, którzy chcą uczestniczyć w postępowaniu, powinni złożyć swoją ofertę drogą elektroniczną na adres e-mail: gidle@katowice.lasy.gov.pl lub w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w godzinach 7:00 do 15:00 /adres: Niesulów 3, 97-540 Gidle/ w formie pisemnej ofertę wg załącznika nr 1/, do dnia 16 listopada 2020 roku wyłącznie po dokonaniu wizji terenowej.

9. Wynagrodzenie winno być wskazane w kwocie z podatkiem od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający poza zapłatą wynagrodzenia wskazanego w ofercie nie będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy innych świadczeń pieniężnych, w szczególności nie będzie zobowiązany do zwrotu wydatków, które ten poczyni w celu należytego wykonania usługi.



9. Do niniejszego zapytania o cenę załączono wzór umowy (załącznik nr 2). Nadleśnictwo wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na warunkach wskazanych we wzorze umowy.
10. Nadleśnictwo dokona wyboru oferty w terminie 5 dni od wskazanego wyżej dnia wyznaczonego do składania ofert. Nadleśnictwo nie ma obowiązku informowania osób, które złożyły ofertę o wyniku zamknięcia postępowania.
11. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty – 100 % najniższa cena, przy spełnieniu wszystkich parametrów opisanych w zapytaniu.
12. Wszelkie pytania dotyczące niniejszego postępowania proszę kierować do dnia 12 listopada 2020 r. na adres e-mail: gidle@katowice.lasy.gov.pl.
12. Nadleśnictwo może zamknąć postępowanie bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

Sporządził:

Zatwierdził: